



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODOCIĄGOWYCH HKW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

42-523 Dąbrowa Górnicza
tel/fax: 32 792-79-64

ul. Gołonoska 138a
e-mail: sekretariat@puwhkw.pl
www.puwhkw.pl

znak: HKW/ 199 /2016
data: 2016-04-28

Sąd Rejonowy
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 3384

Zarząd:

Zdzisław Ruszkiewicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Sandeep Kalbhande
Członek Zarządu

Łukasz Skorupa
Członek Zarządu

Wysokość
kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego:

108 817 000 zł

NIP:

629-21-88-426

Regon:

277506503

Konto Bankowe:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Nr:

42 1050 1227

1000 0022 9650 8563



EKO-Technika s.c.
Stanisław Zawadzki Barbara Zawadzka
ul. Krakowska 19
31-064 Brzezinka Rudawa

Dotyczy: Warunków kolizji z infrastrukturą podziemną projektowanej kanalizacji odprowadzającej wody płuczne z budynku Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach oraz zgody na wejście w teren.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2016 w sprawie j.w. informujemy, że wyrażamy zgodę na wejście w teren działek 742/3, 742/4, 742/5 położonych w Graboszycach gm. Zator obręb 0001 w celu poprowadzenia kanalizacji odprowadzającej wody płuczne z budynku Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce gm. Zator.

Projektowaną kanalizację w miejscach kolizji z rurociągami technologicznymi, kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi należy ułożyć w rurach osłonowych. W miejscu kolizji z drogą wewnętrzną ujęcia należy odtworzyć asfalt lub wykonać przewiert sterowany. O rozpoczęciu prac należy powiadomić nasze przedsiębiorstwo z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. Teren po zakończeniu prac należy uporządkować.

Z poważaniem

DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. JANUSZ NAZAREWICZ

Kopia a/a