

Zator, dnia 10.10.2019Urząd Miejski
Zator**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIAĞOWEJ**

Na podstawie §10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała nr LII/426/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2018 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 10.10.2019, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze informuje, że dostawę wody dla nieruchomości położonej przy ul. Stowackiego w Zatorze (działka geodezyjna nr 168/5) należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Doprowadzenie wody poprzez wykonanie przyłącza z istniejącej, lokalnej sieci wodociągowej PEHD PCV 100 przebiegającej przez działkę nr 168/5, 169/7. Pobór wody będzie dokonywany na cele sanitarne w ilości 0,5 m³/d. Włączenia należy dokonać poprzez zasuwę Ø 32 oraz wodomierz Ø 20 zabudowany w budynku/studzienice wodomierzowej*.

2. Inne uwagi:

3. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD zgrzewanych, odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIAĞOWEGO:

1. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go w studzienice wodomierzowej bądź w piwnicy lub na parterze budynku. Miejsce montażu winno być wydzielone, suche, łatwo dostępne, zabezpieczone przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.

2. Odbiór i legalizacja przyłącza nastąpi po spełnieniu przez Inwestora następujących warunków:

www.zgk-zator.pl

e-mail: sekretariat@zgk-zator.pl

NIP: 549-24-33-982, REGON: 122583091, NUMER KONTA: 41 8136 0000 0017 0426 2000 0010
Spółka wpisana do KRS pod nr 0000426273 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 6 687 800,00 zł

- a/ na każdym przyłączy wodociągowym powinna być zamontowana zasuwka umożliwiająca zamknięcie dopływu wody,
 - b/ w przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego z wtopioną wkładką metalową,
 - c/ w przypadku posiadania własnego ujęcia wody (wodociąg lokalny lub studnia) należy wykonać oddzielną instalację wewnętrzną lub zlikwidować przyłącz wody lokalnej,
3. Niezbędne inne dane techniczne będą udostępnione projektantowi.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. Przyłącza wodociągowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK sp. z o.o. informuje, że należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wnioski o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
3. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyłącza mogą być również budowane na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu lub pozwolenia na budowę.
4. Przed przystąpieniem do wykonania przyłączy należy uzyskać pisemną zgodę:
 - a/ właściciela posesji, przez które projektowana jest trasa przyłączy,
 - b/ właściciela nieruchomości, do której jest wykonane istniejące przyłącze.
5. Przyłącza wodociągowe wykonywane są odpłatnie na koszt odbiorcy wody na warunkach określonych przez dostawcę wody.
6. Włączenie nowych przyłączy do sieci zastrzega sobie dostawca wody – natomiast samo przyłącze może wykonywać także jednostka upoważniona do wykonywania tego typu robót pod nadzorem dostawcy wody.
7. W przypadku zlecenia wykonania robót związanych z przyłączem wodociągowym innym wykonawcom niż ZGK sp. z o.o., odbiorca wody winien powiadomić pisemnie o tym fakcie z podaniem adresu wykonawcy. Do w/w pisma należy dostarczyć zatwierdzoną dokumentację techniczną na zlecone roboty wraz z podaniem terminu rozpoczęcia robót.
8. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z ZGK sp. z o.o. dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez ZGK sp. z o.o. kontroli robót.

9. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunków zaistnieje ryzyko kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK sp. z o.o. informuje, że należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wnioski o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

10. Zamontowane przyłącze wodociągowe w otwartym wykopie należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do ZGK sp. z o.o.. Do odbioru należy przedłożyć:

a/ dokumentację techniczną (w tym mapę/ decyzję/ zgłoszenie),

b/ zgody właścicieli na wejście w teren działki,

c/ protokół prób szczelności,

d/ inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą z zaznaczoną armaturą (przed zasypaniem wraz z wykazem współrzędnych).

11. Pobór wody może nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego oraz spisaniu umowy na dostawę z ZGK sp. z o.o..

12. Przyłącze wykonane bez odbioru technicznego będzie traktowane przez ZGK sp. z o.o., jako nielegalne i będzie zlikwidowane w sposób trwały, uniemożliwiający pobór wody. Kosztami tego działania zostanie obciążony Inwestor.

13. Pobór wody bez ważnej umowy będzie traktowany, jako kradzież ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu.

14. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

15. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator
tel. 33 841 22 26, 33 841 21 51
* NIP 549 24 33 982 Regon 122583091 *****
KRS 0000426273

* niepotrzebne skreślić

