

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

CEGROUP Sp. z o.o. Sp. k.
ul. T. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.764.762285.1.18
Uzgodnienie nr.: 1431/2018

Kraków, 16.10.2018

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej kolidującej z projektowaną przebudową drogi gminnej nr 51038K – ul. W. Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyżowania ul. R. Rybarskiego do stacji paliw wraz z budową , przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej.

W nawiązaniu do wniosku w sprawie j/w, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie uzgadnia przedmiotowy projekt budowlany z następującymi uwagami:

1. Przesłane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom przebudowy sieci gazowej nr:
PSGKR.ZMSM.763.692027.1.18; PSGKR.ZMSM.763.692027.2.18 z dn. 02.08.2018 r.
oraz PSGKR.ZMSM.763.692027.3.18 z dn. 21.08.2018 r..
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwiązań pod względem użytkowym i eksploatacyjnym oraz wstępne sprawdzenie poprawności projektu z obowiązującymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwiązania techniczne, obliczenia oraz zgodność projektu z przepisami pełną odpowiedzialność ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz składowania materiałów i sprzętu budowlanego. Składowanie materiałów w pobliżu sieci gazowej należy uzgadniać z Gazownia w Wadowicach.
4. Na etapie uzgadniania projektu budowlanego ustalono następujące uwagi:
 - Niniejsze uzgodnienie dotyczy projektu budowlanego. Szczegółowe rozwiązania techniczne przebudowy gazociągów wraz z zestawieniem materiałów należy ująć w projekcie wykonawczym. Projekt wykonawczy należy przedłożyć do uzgodnienia w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Do realizacji inwestycji można przystąpić po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia projektów wykonawczych.
 - Wszelkie zmiany uzgodnionych przebudów sieci gazowych lub innych obiektów budowlanych projektowanej inwestycji w rejonie istniejącej i projektowanej sieci

gazowej oraz jej strefy kontrolowanej wymagają ponownego przedłożenia do akceptacji przez Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

5. Sieć gazową należy przebudować z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640),
- Instrukcji „Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” (grudzień 2016),
- Instrukcji „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” (październik 2016),
- Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów”.

6. Prace związane z realizacją projektu należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.

7. Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją projektu Wykonawca sporządzi i zatwierdzi w Zakład Gazowniczy w Krakowie kartę technologiczną wykonania gazociągu. W przypadku łączenia rur stalowych metodą spawania wraz z kartą technologiczną należy zatwierdzić instrukcję technologiczną spawania rur WPS opracowaną na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją WPS.

8. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Wadowicach,

9. Niniejsze pismo stanowi integralną część uzgodnionego opracowania.

10. Ważność uzgodnienia określa się do dnia 16.10.2020.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

Andrzej Dymacz

Sprawę prowadzi: Michał Komasa tel. 012 628 12 29 (775 + 229)

Do wiadomości:

- Gazownia w Wadowicach
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień a/a