LEGENDA

teren projektowany
teren istniejący
W1 proj. węzeł

UWAGI

1. Podano średnice nominalną dla rur z żeliwa (DN) i zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody wodociągowe wykonać z rur PEHD PE100 SDR11 PN16
3. Przewody wod. układać na podsypce piaskowej o grubości min. 30 cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
4. Dokładną rzędną włączenia do istn. wodociągów ustalić na montażu
5. Minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
6. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
7. Rzędne skrzynek ulicznych dostosować do poziomu dróg i chodników
8. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
9. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
10. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym oraz innymi profilami
11. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

CEGROUP — CREATIVE ENGINEERS

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
CEGROUP Sp. z o.o Sp.K
ul. T. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel: 32 444 66 66, biuro@cegroup.pl

ZAMAWIAJĄCY
ENERGY 2000 Sp. z o.o. Energylandia Sp. K. 34-141 Przytkowice 532A

PROJEKT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510082K - UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ZATORZE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA UL. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW WRAZ Z OŚWIETLENIEM I KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY.
ULICA WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA UL. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW.

ADRES INWESTYCJI
ULICA WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA UL. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW.
DZIAŁKI: 195/1; 204/3; 204/5; 207/1; 208/1; 214/1; 217/1; 218/1; 222/1; 235/1; 240/1; 243/1; 256/4; 195/6 [121309_4.0001] Obręb 1; 1; 3/12; 3/14; 3/70; 28/1; 29/1; 30/1; 47/1; 48/1; 49/1; 3/15; 3/18; 3/29 [121309_4.0004] Obręb 4, 1/1; 1/3; 12/1; 2/1; 23/1; 23/1; 3/1; 4/1 [121309_4.0006] Obręb 6 jednostka ewid.: Zator [121309_4]

NAZWA RYSUNKU
PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
SKALA	1:100/500			
DATA	09.2018 r.			
FUNKCJA	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	WOD-KAN	mgr inż. Piotr Kurzbauer	297/02	
SPRAWDZAJĄCY	WOD-KAN	inż. Dawid Sulima	SLK/IS/6652/03	
OPRACOWANIE	WOD-KAN	Bartosz Wacławik		
PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
DR0050	BW	WOD-KAN	SWK0_02	00

A3+7