



Wadowice dnia 2005.02.23

Marian Kłys
ul. Kaczorówka 19
31-264 Kraków

pismo nr: B9/T/Uz/ 29 /05

dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego budowy dróg gminnych na terenie osiedla „Królewiec” w Zatorze.

UZGODNIENIE

Odpowiadając na pismo z dnia 15.12.2004 r. w sprawie jw. przesyłamy w załączeniu projekt zagospodarowania działki z naniesioną siecią gazową wg stanu na dzień 2005-02-21.

Projekt **uzgadniamy** przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu WADOWICE celem dokonania oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem stanu technicznego.
2. W wypadku głębokich wykopów (poniżej poziomu naszego uzbrojenia) gazociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
3. Przy krzyżowaniu się projektowanych dróg i chodników z istniejącymi gazociągami na gazociągach zabudować rury ochronne wg obowiązujących przepisów.
4. Zlecić tutejszej Rozdzielni Gazu zabudowę rur ochronnych.
5. Końce rur ochronnych powinny wystawać min 1,0 m poza krawędź projektowanych dróg i chodników.
6. Prace prowadzone w pobliżu gazociągów prowadzić pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz wg uzgodnionej w Rozdzielni Gazu Wadowice dokumentacji.

STAROSTWO POWIATOWE
w Oświęcimiu
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
tel. 081 242-43-03, 033/ 844-39-09

Za zgodność
z oryginałem

KRS 0000138137 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KAPITAŁ SPÓŁKI: 1.214.341.000 zł; REGON 277456610; NIP 648-23-70-513

ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - Janusz Honkiewicz, Wiceprezes Zarządu - Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu - Andrzej Hluzow

PROKURENT - Teresa Koźbiał

DYREKCJA ODDZIAŁU: p.o. Dyrektor Oddziału - Halina Klimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestroj

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Andrzej Rudzki

KONTO: BPH PBK S.A. i O/Zabrze 46106000760000401290000060

MARIAN KŁYS
Kraków, ul. Kaczorówka
Upł. bud. - proj. dróg
G.R. IV-63/164/75

7. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac podając nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.
8. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolacji.
9. Nie dokonywać odbioru bez oświadczenia przedstawiciela Zakładu Gazowniczego o prawidłowym zabezpieczeniu miejsca kolizji z gazociągiem.
10. Dostarczyć do Rozdzielni Gazu mapy z inwentaryzacji powykonawczej.

K/O:

1* a/a

Kierownik
Rozdzielni Gazu w Żadowicach
Adam Kucharski

Za zgodność
z oryginałem

MARIAN KŁYS
Kraków, ul. Kaczorówka 11
Upr. bud. - proj. dróg
G. P. IV-63/164/75

STAROSTWO POWIATOWE
w Oświęcimiu
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
tel. 033/ 843-43-03, 033/ 844-39-09