



Strona Gminy Zator

https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.1.2018-Pytania-nr-2-Wykonawcy-i-odpowiedzi-Zamawiajacego-oraz-inne-dodatkowe-informacje-dotyczace-przetargu-nr-DI.271.1.2018/idn:2963/printpdf.html

Zamówienia publiczne

DI.271.1.2018 Pytania nr 2 Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego oraz inne dodatkowe informacje dotyczące przetargu nr DI.271.1.2018 2018-05-07

Zator, dnia 7.05.2018 r

DI.271.1.2018

Zamawiający zamieszcza poniżej pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego oraz inne dodatkowe informacje dotyczące przetargu nr DI.271.1.2018 na:

Modernizację boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Podolszu, Gmina Zator, w ramach programu *Małopolskie boiska*.

I. Pytanie Wykonawcy.

„Szanowni Państwo, jaki kolor nawierzchni ma mieć boisko? Czy może to być kolor ceglasty?

*Proszę o dopuszczenie możliwości wykonania piłkochwyków wys. 6 m w nast. technologii-do wys. 4m siatka stalowa, natomiast powyżej tej wysokości siatka polipropylenowa. Siatka stalowa jest siatką ciężką-znacznie bezpieczniej będzie powyżej wys.4m zastosować siatkę PP, która jest lżejsza i nie obciąży konstrukcji słupów.
Pozdrawiam...”*

II. Odpowiedź Zamawiającego.

Kolorystyka boiska została pokazana na rysunku z logo Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jest to kolor zielony z obwodem ceglastym. Odcienie poszczególnych kolorów nawierzchni boiska, linii itp. będą uzgodnione z wykonawcą robót.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na piłkochwytach siatki plecionej do wys. 4 m, a powyżej - siatki PP.

Zator, 7.05.2018 r.

Burmistrz Zatora

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [2]				
	logo_boisko.pdf	18-05-07 15:42	20.79KB	 pobierz
	Pytania II i odpowiedzi.pdf	18-05-07 15:40	32.28KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)