



## Zamówienia publiczne

### DI.271.12.2012 Pytania dotyczące przetargu, odpowiedzi oraz inne uwagi Zamawiającego. 2012-07-17

Zator 9.07.2012 r.

Pytania dotyczące przetargu, odpowiedzi oraz inne uwagi Zamawiającego.

Dotyczy przetargu nr DI.271.12.2012 na Odnowę wielofunkcyjnego obiektu – byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego Zatora.

Pytania:

{SKAN}

Pyt 9.

{SKAN}

Odpowiedzi:

Ad. 1. a/ Nie przewiduje się mocowania izolacji kołkami.

b/ W załączeniu skorygowany szczegół zabezpieczenia cokołu budynku przed zaciekaniami wodami opadowymi (K-16).

Ad. 2. Drzwi wewnętrzne oraz stolarkę okienną należy montować w kolorze białym

Ad. 3. Proszę zastosować dla okna O6 promień R= 60

Ad. 4. Drzwi D165, D155 dębowe, grubość 65 mm, kl. bezp. B

Drzwi D110; D125; D90\*\* sosnowe, malowane, grub 42 mm.

Ad. 5. Nieoznaczone drzwi na rysunkach są drzwiami istniejącymi, nie przeznaczonymi do wymiany.

Ad. 6. W załączeniu zweryfikowany rysunek zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (A-14)

Ad. 7. Dołączono w zestawieniu stolarki (A-14)

Ad. 8 i 9. Zamawiający nie dokonuje weryfikacji uprawnień przed terminem składania ofert.

Jednakże po konsultacjach z przedstawicielem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający modyfikuje warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kierownika budowy.

Nowe warunki brzmią :

Kierownik budowy, musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej od minimum 3 lat, oraz posiadać opinię (zaświadczenie) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzającą zdobyte doświadczenie przy robotach na obiektach zabytkowych lub obiektach znajdujących się w zabytkowych układach urbanistycznych – dokumenty do wglądu przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

W związku z tym do niniejszych uwag dołącza się nowy zał. Nr 4.

Załączniki do odpowiedzi:

Szczegół zabezpieczenia cokołu budynku przed zaciekaniami.

Skorygowany rzut parteru.

Zestawienie stolarki drzwiowej.

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ

UWAGA:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

|                                                                                     | Nazwa pliku                                                | Data publikacji   | Rozmiar  | Pobierz                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria: <b>Powiązane pliki</b> [ 5 ]                                             |                                                            |                   |          |                                                                                                                  |
|    | <a href="#">Odp_na_pytania1.pdf</a>                        | 15-01-19<br>08:43 | 488.43KB | <br><a href="#">pobierz</a>   |
|    | <a href="#">rzut_parteru-rys.12.pdf</a>                    | 15-01-19<br>08:43 | 345.2KB  | <br><a href="#">pobierz</a>   |
|    | <a href="#">SZCZEGOL_OCIEPLENIA_W_STREFIE_COKOLU.pdf</a>   | 15-01-19<br>08:43 | 115.33KB | <br><a href="#">pobierz</a>   |
|  | <a href="#">Zal.Nr_4_popr._Oswiadczenie_kier._bud..pdf</a> | 15-01-19<br>08:43 | 25.92KB  | <br><a href="#">pobierz</a> |
|  | <a href="#">zestawienie_drzwi_zator_rynek_2.pdf</a>        | 15-01-19<br>08:43 | 144.07KB | <br><a href="#">pobierz</a> |

[wszystkie aktualności](#)