



Zamówienia publiczne

DI.271.5.2014 Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego 2014-04-23

Zator, dnia 17.04.2014 r.

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.5.2014 na Budowę ul. H. Sienkiewicza na os. Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem.

I. Pytania Wykonawcy.



II. Odpowiedzi Zamawiającego po konsultacjach z Projektantem drogi.

Ad. 1. Ofertę należy wycenić zgodnie z dołączonymi przedmiarami robót, opracowanymi dla konkretnych technologii i materiałów (wynagrodzenie nie jest ryczałtowe), uwzględniając oczywiście wszystkie inne dokumenty, w tym również projekt po to, aby można było porównać kosztorysy ofertowe i całe oferty. Ewentualne rozbieżności pomiędzy przedmiarami a innymi dokumentami (projektem, STWiOR itp.), należy wyjaśnić poprzez zadanie Zamawiającemu pytania. Nie wykluczamy zmiany technologii wykonania robót drogowych, ale po rozstrzygnięciu przetargu, aneksem do umowy, o ile zmiana taka będzie zaakceptowana przez projektanta oraz nie spowoduje wzrostu kosztów wykonania zamówienia.

Ad. 2. Tak. Ponieważ cena nie jest ryczałtowa, oraz nie wykluczamy pewnych zmian w technologii robót (patrz odp. wyżej), więc umowa będzie rozliczana kosztorysem powykonawczym.

Ad. 3. Gwarancja na oznakowanie poziome, wykonane z mas grubowarstwowych, chemoutwardzalnych nie powinna być krótsza niż 3 lata. 3 do 5 lat to okres oferowany przez dostawców komponentów dla bardzo dużego ruchu pojazdów. Podtrzymujemy więc gwarancję na 3 lata.

Ad. 4. Obowiązują betonowe krawężniki drogowe wg projektu, tj. :15x30x100 cm, gatunek 1-szy (G1).

Ad. 5. Materiałem z wycinki drzew dysponuje Wykonawca.

Ad. 6. W ofercie należy ująć wykonanie drenażu pionowego na całej długości elementów ze żwirku o szerokości 20 cm i o wysokości 50 cm. Warstwa drenażowa ma być ułożona stycznie do wewnętrznej ścianki elementów.

Ad. 7. Technologia w gestii Wykonawcy. Np. tam gdzie nastąpi kolizja, wyciąć diamentówką otwór w stopie elementu i do niego wsunąć fundament pod słup oświetleniowy.

Powyższe pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (adres www.zator.pl), w dniu 17.04.2014 r.

Burmistrz Zatora

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [1]				
	Odpowiedzi_na_pytania_17.04.2014_r.pdf	15-01-14 09:50	272.75KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)