

[do góry](#)



Strona Gminy Zator

https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/ODPOWIEDZI-NA-PYTANIE-02.04.2013-Odbudowa-drogi-ul.-Zielona-w-Podolszu-w-km-0710-do-1000-etap-III-droga-nr-510-445K/idn:525/printpdf.html

Zamówienia publiczne

ODPOWIEDZI NA PYTANIE 02.04.2013 - Odbudowa drogi - ul. Zielona w Podolszu, w km 0+710 do 1+000, etap III, droga nr 510 445K 2013-04-09

2.04.2013 r.

Odbudowa drogi - ul. Zielona w Podolszu, w km 0+710 do 1+000, etap III, droga nr 510 445K

Postępowanie nr DI.271.3.2013.

Pytania dotyczące przetargu i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytania.

{SKAN}

Odpowiedzi Zamawiającego – zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 1. Oczywiście tak.

Ad. 2. Siatka do nawierzchni drogowych (geosiatka), 80/80 kN/m, wymiar oczek 40x40mm/mm.

Ad. 3. Siatkę należy rozłożyć na warstwie wiążącej.

Ad. 4, 5. Bariera 2 x 10 mb montowana na istniejącym przepuście, mocowana częściowo do murków czołowych, pozostałe słupki zabetonowane poza przepustem.

Bariera z rurki stalowej fi 50, zamalowana w biało-czerwone pasy, słupki co 2 mb, z poprzeczną rurką w połowie wysokości słupków.

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [1]				
	Odpowiedz_na_pytania_02_04_2013.pdf	15-01-19 07:56	212.79KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)